



Certificato numero / Certificate number

DE/5807

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova / Referring to the Test Reports
n. 0014\DC\POR\17_2 del / dated 24/11/2017

si dichiara che il Fabbrikante/we declare that the Manufacturer

HELAS SPRINT D.O.O.

Dositeja Obradovica 157 - 36214 ZAKLOPACA, KRALJEVO - REPUBLIC OF SERBIA

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

Portone sezionale industriale Industrial sectional overhead door Mod. HERMES 3

le prove di tipo secondo la norma EN 13241:2003+A2:2016, in conformità ai punti richiesti dal Fabbrikante stesso e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.
the type testing according to EN 13241:2003+A2:2016 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

30/11/2017

Prima emissione
First issue

29/04/2025

Rinnovo
Renewal

29/04/2025

Ultima emissione
Latest issue

29/11/2027

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A**Portone sezionale industriale**
Industrial sectional overhead door
Mod. HERMES 3

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Dimensioni [mm] <i>Dimensions</i>	W 8000 x 600 kg
Prestazioni / Performances:	
4.2.8 Apertura sicura <i>4.2.8 Safe opening</i>	conforme / compliant
4.3.3 Forza di manovra <i>4.3.3 Operating forces</i>	conforme / compliant
4.4.3 Resistenza al carico del vento <i>4.4.3 Wind load resistance</i>	classe / class 3

30/11/2017Prima emissione
*First issue***29/04/2025**Rinnovo
*Renewal***29/04/2025**Ultima emissione
*Latest issue***29/11/2027**Scadenza
*Expiry*Carlo Dassi
B. A. Certification